

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации 1903 г., д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Новомосковскому району Тульской области
301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Бережного, д. 18 тел. 6-06-55

Предписание № 23/ 1 / 1-3
по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад
комбинированного вида № 28"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
в лице заведующего Обертос Ирины Викторовны

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения: № 23 от 21.02.2017 года Абинякина Евгения Георгиевича
главного государственного инспектора Новомосковского района Тульской области по пожарному
надзору начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
Новомосковскому району ГУ МЧС России по Тульской области

(наименование органа ОНД)

ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»
«6» марта 2017 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

«17» марта 2017 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

заместителем главного государственного инспектора Новомосковского района Тульской области
по пожарному надзору заместителем начальника ОНД и ПР по Новомосковскому району
подполковником внутренней службы Рябченко Сергеем Валентиновичем проведена плановая
выездная проверка в отношении объекта защиты: здания, помещений, территории
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад
комбинированного вида № 28" по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовая, д. 5А


должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с Заведующим Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад комбинированного вида № 28" Обертос Ириной Викторовной, заведующей хозяйством
Астаповой Александрой Юрьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5



1	Обеспечить на дверях подсобного помещения складского назначения обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". МБДОУ " Детский сад комбинированного вида № 28" г. Новомосковск, ул. Садовая, д. 5А	Основание: Правила противопожарного режима в РФ п. 20	01.06.2017 г.
2	Выполнить в подсобных помещениях складского назначения автоматическую установку противопожарной защиты. МБДОУ " Детский сад комбинированного вида № 28" г. Новомосковск, ул. Садовая, д. 5А	Основание: Правила противопожарного режима в РФ п. 61, НПБ 110-03 п. 4	01.06.2017 г.
3	Не допускать использование подвала для хранения старых досок. МБДОУ " Детский сад комбинированного вида № 28" г. Новомосковск, ул. Садовая, д. 5А	Основание: Правила противопожарного режима в РФ п. 23	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД и ПР по Новомосковскому району подполковник внутренней службы Рябченко С.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



17 " марта 20 17 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил(а):
Заведующий МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 28" Обертос Ирина
Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 17 " марта 20 17 г.



Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г.Тула 56-99-99